Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа г. Йошкар-Ола
(Наименование подразделения МЧС России,
предоставляющего государственную услугу)
« 26 » 05 2020 г.
Регистрационный № 0140000-10-0001

Декларация пожарной безопасности

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического творчества»
Функциональное назначение: Ф 4.1.

(Функциональное назначение; (полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты: На основании распоряжения Министерства государственного имущества Республики Марий Эл о передаче имущества от 2 мая 2017 года № 336 и Акта приема-передачи имущества в оперативное управление от 02 мая 2017 года пристроенное помещение I молочной кухни № 1 закреплено на праве оперативного управления за Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического творчества». Директор учреждения Павлова Галина Алексеевна.

(Указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица: 1021200770942

Идентификационный номер налогоплательщика: 1215028713
Место нахождения объекта защиты: 424037, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Подольских Курсантов, д.16.
(Указывается адрес объекта защиты)

424037, (8362) 600-130, 600-140. cttuclub@mail.ru

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического
(физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты

Образовательный процесс в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического творчества» помещениях, расположенных по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Подольских Курсантов, д.16. начался 9 сентября 2019 года.
Капитальный ремонт помещения производился на основании Государственного контракта № 0308200016017000001-0086596-02 от 13.11.2017 г. Объем работ (разделы работ согласно техническому заданию): Демонтажные работы, стены и перегородки, окна, двери, полы, отделочные работы.

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы).

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	II
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	СО
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 4.1
1.4	Высота здания	6 м.
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	685.5 $м^2$
1.7	Объем здания	4113 $м^3$

1.8	Количество этажей	2
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения	Не имеется
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Имеется звуковая система оповещения и управление системой эвакуации. Система оповещения о пожаре РСПИ «Стрелец Мониторинг», «Гранд Магистр 1А». СОУЭ 2 типа Табло «Выход» - охранно-пожарный световое

2.	Расчет пожарного риска в помещениях Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического творчества», расположенных по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Подольских Курсантов, д.16. не проводился Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

3.	Ущерба нет Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Расстояние до ближайшего здания 12 метров СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, приложение № 1 Противопожарные требования	Выполняется

4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	Пожарный гидрант находится в 4-х метрах от здания Статья 68 Федерального закона Российской Федерации «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ	Выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	Имеются (оборудована парковка) 8.1, 8.2, 8.14 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	Выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Общая площадь помещений 555,5 кв.м. Помещение кладовая 12,24 м. Категория В3, класс зоны ПУЭ П-IIа, класс зоны по ФЗ № 123 П-IIа. Степень огнестойкости: Класс II Класс конструктивной пожарной опасности: СО Статья 6.6., п. 6.6.1. СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменением N 1)	Выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Количество эвакуационных выходов:3 Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.	Выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Доступ с пожарной автолестницы Статья 22 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности».	Выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Имеется звуковая система оповещения и управление системой эвакуации. Система оповещения о пожаре РСПИ «Стрелец Мониторинг», «Гранд Магистр 1А».	Выполняется

		Табло «Выход» - охранно-пожарный световое СОУЭ 2 типа Статьи 52,53,54,60,62 64 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. пп. 1.1–1.9, 2.1–2.4, 3.1–3.8, раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования». пп. 3.1–3.27, 4.1, 5.1 НПБ 104-03* «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях». пп. 3.1–3.5, 4.1–4.8, 5.1–5.5, раздел 6, 7 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». пп. 1.2–1.6, 3.7, 3.8 НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования».	
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Отсутствуют	
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Ежегодный план противопожарных мероприятий, Ежегодный план организационно-технических мероприятий по улучшению пожарной безопасности. Актуализация приказов и инструкций по ПБ, проведение инструктажей и тренировок (также совместно с МЧС по РМЭ), проверка и переосвидетельствование огнетушителей (перезарядка или замена при необходимости), проверка знаний правил противопожарной безопасности, проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования (при необходимости), проверка эвакуационных выходов, обновление знаков пожарной безопасности, обновление	Выполняется

		методических материалов (уголок безопасности), прохождение обучения по ПБ (при необходимости), проверка системы противопожарной защиты и контроль за техническим обслуживанием системы, участие в мероприятиях посвященных пожарной безопасности. Раздел 1, 3, 5, 16, 18, 19, Приложение № 1 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме». раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования».	

Настоящая декларация разработана:
Заместитель директора по организационно-массовой работе
Ведерников Григорий Александрович
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
«22» мая 2020 г.
М.П. (при наличии)

(Подпись)

ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ, Павлова Галина Алексеевна, ДИРЕКТОР
14.04.2021 08:44 (MSK), Сертификат № 019A178A0023ACE6B14105475F4841A8BC